

Procedura negoziata per lavori di adeguamento antincendio presso la residenza universitaria di via Cappel Verde 8, Torino – (CIG 6792759 A0C)

CHIARIMENTI

D) Caratteristiche tecniche UPS:

R) UPS SR1 2P/2P 10KVA, autonomia 25 min al 50% di carico, con interfaccia allarme in rete lan locale.

Fornitura e posa in opera di UPS (installato in locale tecnico piano seminterrato) con trasformatore di isolamento, by-pass automatico on- line doppia conversione, forma d'onda sinusoidale, microprocessore ingresso e uscita trifase, predisposizione espandibilità di autonomia, comprensivo di linea di alimentazione da quadro e di automatismo di controllo per manovra di emergenza.