

CHIARIMENTI

Procedura negoziata per lavori di adeguamento antincendio presso la residenza universitaria via Cappel Verde 8, Torino – (CIG 6792759 A0C)

D) con riferimento alla compilazione del modello C - Dichiarazione dei Requisiti Tecnico Organizzativi, allegato alla lettera di invito, con la presente siamo a richiedere la precisazione che é stato erroneamente indicato sul modulo "OG1" ma deve essere corretto in "OS30" essendo l'OS30 la categoria prevalente dei lavori oggetto della presente gara.

R) L'osservazione risulta corretta, anche se l'obbligatorietà del possesso a tale categoria (OS30) non è richiesta.

D) - la sigla UPS SR1 2P/2P 10 KVA indica un UPS con ingresso ed uscita monofase (anche nello schema elettrico del quadro l'interruttore di protezione dell'UPS è monofase-2x63A) mentre nella descrizione sottostante viene indicato ingresso ed uscita trifase;

per eliminare ogni dubbio si richiede di precisare se l'UPS da installare dovrà essere monofase o trifase.

R) L'UPS è monofase