

### AVVISO DI RETTIFICA N. 3

Sono state rilevate dimensioni diverse nella descrizione della scrivania tra il Capitolato speciale d'Appalto e lo "Schema di offerta dettaglio". Le misure richieste sono quelle indicate nel Capitolato e quindi 140X80x72.

Parimenti nella descrizione degli armadi è necessario attenersi alla descrizione del Capitolato e quindi è richiesta la struttura di sostegno (telaio e piedini) realizzata in ferro di spessore 2 mm.

Si informa che la testata del letto avrà dimensione di circa 100x110 cm.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 36 del Capitolato, gli arredi richiesti devono essere realizzati di materiale ignifugo e pertanto anche le formelle dovranno essere realizzate secondo tale modalità.